



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6328BT0598

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD
Modell <i>model</i>	17...; 19...; 71...; F-021...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: SP 005/17 vom 19.05.2017 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 005/13 vom 16.09.2014 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 002/11 + SP 003/11 vom 03.02.2012 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 15096 (01.10.2020) DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN 3509 (01.06.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA BWGL-Metalle: Überzüge (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.12.2023 / 23-0058-WNU

7028-04-A-DE

25.01.2023 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
17...; 19...; 71...; F-021...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
17...; 19...; 71...; F-021...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1750 1520 001; 1750 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
1752 1520 001; 1752 1550 001	mit Rückflussverhinderer, Belüftungsschraube und Knebel-Oberteil
1753 1520 001; 1753 1550 001	mit automatischer Belüftung für die Entleerung, Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
1754 1520 001; 1754 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Steckschlüssel-Oberteil
1760 1520 001; 1760 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Dreikanthauben-Oberteil
1950 1520 001; 1950 1550 001	mit Rückflussverhinderer und abschließbaren Oberteil (schwarz/grün)
1951 1520 001; 1951 1550 001	mit Rückflussverhinderer und abschließbaren Oberteil (chrom)
7160 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Design-Oberteil
1749 1520 001; 1749 1550 001;	mit Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
F-021-012 001	
1763 1520 001; 1763 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Dreistern-Oberteil
DT 1750 1520 001; DT 1750 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Sanitär-Oberteil
...1520...	verchromt matt
...1550...	verchromt poliert

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	18...; 81.../81...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0701CQ0623	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0702DN0640	Nickelfrei verchromt	Schnabel Metallveredelungs-GmbH Kastanienallee 14, 58638 Iserlohn /Armaturen / Bauteile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die Einhaltung der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes, Absatz 3.2 Metallene Überzüge, wird mit den folgenden Konformitätsbestätigungen nachgewiesen:

HW-0701CQ0623
HW-0702DN0640





CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-6328BT0681

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gebäude- und Anlagentechnik <i>products for building and energy technology</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD
Modell <i>model</i>	17...; 19...; 71...; F-021...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: SP 005/17 vom 19.05.2017 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 005/13 vom 16.09.2014 (TZW) Ergänzungsprüfung: SP 002/11 SP 003/11 vom 03.02.2012 (TZW) Baumusterprüfung: SP 001/08-SP 004/08 vom 11.12.2008 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 15096 (01.04.2008) DIN EN 13959 (01.01.2005) DIN 3509 (01.06.2010)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.12.2023 / 18-0492-WKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

02.11.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
17...; 19...; 71...; F-021...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
17...; 19...; 71...; F-021...	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1750 1520 001; 1750 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
1752 1520 001; 1752 1550 001	mit Rückflussverhinderer, Belüftungsschraube und Knebel-Oberteil
1753 1520 001; 1753 1550 001	mit automatischer Belüftung für die Entleerung, Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
1754 1520 001; 1754 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Steckschlüssel-Oberteil
1760 1520 001; 1760 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Dreikanthauben-Oberteil
1950 1520 001; 1950 1550 001	mit Rückflussverhinderer und abschließbaren Oberteil (schwarz/grün)
1951 1520 001; 1951 1550 001	mit Rückflussverhinderer und abschließbaren Oberteil (chrom)
7160 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Design-Oberteil
1749 1520 001; 1749 1550 001;	mit Rückflussverhinderer und Knebel-Oberteil
F-021-012 001	
1763 1520 001; 1763 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Dreistern-Oberteil
DT 1750 1520 001; DT 1750 1550 001	mit Rückflussverhinderer und Sanitär-Oberteil
...1520...	verchromt matt
...1550...	verchromt poliert

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	18...; 81.../81...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

DVC


CERTIFICA (A) T

Belg 21/286/29a

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN - CONFORME BEVEILIGINGEN
 APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS - PROTECTIONS CONFORMES
 VIV02322021

Toestel of beveiliging Appareil ou protection Appliance or protection	Kranen voor slangaansluiting (met HA ou HD inbegrepen) Robinets avec connections pour flexibles (avec HA ou HD incorporé)
Merk Marque Brand	SCHLÖSSER
Type	1749 DN15 1750 DN15
Goedgekeurd op Approuvé le Approval date	27/09/2021
Vervaldatum Date d'expiration Expiry date	27/09/2026
Opmerking Remarque Remark	Conform volgens EN 1717 Conforme à la norme EN 1717
Bedrijf Société Company	SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co KG
Adres Adresse Address	Im Dohm 3 57462 OLPE-BIGGESEE Deutschland
Contact	MATT Alexander

Voor de Coördinatiegroep Binneninstallaties
 Pour le Groupe de Coordination Installations Intérieures
 On behalf of the Coordination Committee Indoor Installations



Gaby De Meulemeester
Belgaqua

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

HW-0701CQ0623

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte für die Trinkwasserinstallation <i>products for the drinking water installation</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Hygienische Eigenschaften von Armaturen/Bauteilen: Einhaltung des Nickelgrenzwertes (0701)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Armaturen, die für den galvanischen Prozess abgestopft werden
Fertigungsstätte <i>production plant</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 16.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: KN 007/14 vom 15.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KV 017/12 vom 10.08.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0701 (08.03.2019) UBA INFO-NI (20.06.2018) DIN EN 16058 (01.07.2012)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.08.2025 / 20-0635-WNV

70028-04-A-DE

Mit dieser Konformitätsbescheinigung wird bestätigt, dass die Anforderungen der UBA-Information "Nickelabgabe von verchromten Trinkwasserarmaturen und anderen Bauteilen" vom 20.06.2018 erfüllt werden.

09.09.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
galvanisierte Armaturen und Ventile	Herstellungsverfahren: Abstopfen	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Auslaufventile: XX1730; XX1749; XX1750; XX7221; XX7220; XX8251; XX8260		

DVGW

Abteilung 2 / Bausicherheit
Department 2 / Construction Safety

ALLGEMEINES BAUAUFSICHTLICHES PRÜFZEUGNIS

Für den

Gegenstand: **Auslaufventile ½" mit Rohrbelüfter**
Artikelnummern 1750 15XX, 1749 15XX, 1751 15XX, 1753 15XX,
1754 15XX, DT 1750 15XX, 7160 1550, 1760 15XX, 1950 15XX,
1951 15XX, 1763 15XX und F-021 012
Auslaufventile ¾" mit Rohrbelüfter
Artikelnummern 1749 20XX, 1750 20XX und 1754 20XX

wird hiermit aufgrund § 22 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 15.12.2016 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – 2016, Nr. 45, S. 1161 bis 1194) und der Bauregelliste A, Teil 2, IdF. Nr. 2.14, Ausgabe 2015/2, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. *)

Antragsteller: **Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG**
Im Dohm 3
57462 Olpe

Ausstellungsdatum: **06. Dezember 2018**

Geltungsdauer: **28. Mai 2023**

Prüfzeugnisnummer: **PA-IX 6820/II **)**

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstands liegt der Prüfbericht Nr. 120005184 des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten.

*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.

) Für den o.g. Gegenstand galt bis zum 28.05.2018 das Prüfzeichen **PA-IX 6820/II gemäß des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses des MPA NRW vom 19.11.2013.

